



T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
MERSİN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Erdemli Devlet Hastanesi

Sayı: 21758105.930/ **164**

Tarih:08.03.2021

KONU : Piyasa Fiyat Araştırma Teklif Mektubu veya Yaklaşık Maliyet

SAYIN

Hastanemiz ihtiyaçlarından aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri belirtilen malzemeler / hizmetler 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 / d Maddesi gereği doğrudan temin usulü ile temin edilecektir. İlgilendiğiniz taktirde KDV Hariç fiyat teklifinizi 12/03/2021 tarihi saat 14:00 'a kadar verilmesi için;

Birim fiyatlarının bildirilmesini rica ederim.

Tlf: 0324 241 48 00 - Dahili: 4091 - 4092 - 4093

Fax: 0324 241 48 19

Ek: Teknik Şartname

Mail: erdemlidevlethastanesi@hotmail.com

Selcuk.Toga@saglik.gov.tr

Sıra	Mal / Hizmet Adı	Miktarı	Birimi	Birim Fiyat	Toplam Fiyat
1	TIBBİ GAZ AZOT PROTOKSİT (N20) GAZI %99.0 SAFLIK	1.000	KG		
			Genel		
			Toplam:		

NOT: Teklif veren firmalar en fazla 2 (iki) gün içerisinde numunelerini satınalma birimine teslim edeceklerdir. Numunesi olmayan teklifler değerlendirme dışı kalacaktır. Tek kullanımlık numuneler iade edilmez. Diğer numuneler 30 gün içinde talep edilmez ise firma hiçbir hak talebinde bulunamaz.

*Malzeme alımlarımız hastane web sitemizde (www.erdemlidh.saglik.gov.tr) yayınlanmaktadır.

Opr. Dr. Erman EKER
Başhekim

GENEL ŞARTLAR	
1	Mektubun Teslim Yeri: Erdemli Devlet Hastanesi Satınalma Birimi
2	Söz Konusu malzemeler alım kararı ve siparişi müteakip 3 (üç) iş günü içinde teslim edilecektir. Malın Teslim Yeri: Teklif edilen ürün ilgili depoya teslim edilecektir.
3	Teklif edilen kalemler kalem bazında değerlendirilecektir. KDV oranı yazılarak KDV hariç fiyat verilecektir.
4	Kısmi teklife açık mal / hizmet alımında ise isteklinin aritmetik hata yapılan kısma ilişkin teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.
5	Teklif edilen ürün / ürünlerle ilgili numune istendiği takdirde numune getirilmesi zorunludur.
6	Teklif edilen Malın Teslim Süresi gündür. Her türlü kargo ve Nakliye ücreti yüklenici firmaya aittir.
7	İdaremi en düşük fiyatı kabul etmek zorunda olmayıp, malzeme seçiminde TEKNİK ŞARTNAMEYE uygunluğuna göre değerlendirilecektir.
8	Teklif edilen malzemelere ait UBB, FİRMA BAYİLİK NUMARASI ve SUT KODU varsa mutlaka yazılmalıdır. UBB ve SUT kapsamındaki malzemeler teklifte yazılmadığı takdirde teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.
9	Medulla kaydı ve eşleştirmesi olmayan ürünlerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
10	İhaleye teklif veren firmalar firma tanımlayıcı no ile (İstekli firma bayi ise TİTUBB / ÜTS kayıtlı bayi tanımlayıcı nosu) barkot numarasını, ticari markasını teklif mektuplarında, faturalarında veya ayrı bir belgeye yazmak sureti ile belgeleyeceklerdir.
11	Şartlar tamamen okunup kabul edilmiştir.
12	Teklif veren firmalar tekliflerini kaşeli ve imzalı şekilde (erdemlidevlethastanesi@hotmail.com veya Selcuk.Toga@saglik.gov.tr) adresine mail'de atılabilir.

TEKLİF VEREN KİŞİNİN, FİRMANIN KAŞESİ VE İMZASI

ADI, ÜNVANI	
ADRESİ VE TLF	
VERGİ NO	
İMZASI	
KAŞESİ	

AZOT PROTOKSİT GAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Tıbbi Azot Protoksit gazı 40 (kırk) litrelik tüplerde sağlanacak, tüp içindeki gaz miktarı 25 kg'dan aşağı olmayacaktır.
2. Yüklenici firma idarenin göstereceği merkezi sisteme tüplerin 10 tanesini bağlayacak ve 10 tanesini de yedekte montaj yapılacak şekilde hazır bulunduracaktır.
3. Yüklenici firma azot protoksit gazına ait TSE İmalata Yeterlilik Belgesi'ni ve TSE Kalite ve Uygunluk Belgesi'ni ihale komisyonuna ibraz edecektir.
4. Azot protoksit tüplerine ait eskiyen, aşınan ve kullanılmaz hale gelen ventil, kelebek, rot ekipmanları (Hastane Tesisatına bağlı olan ve tüpler üstüne bağlı olan ekipmanlar) yüklenici firma tarafından ücretsiz olarak değiştirilecektir.
5. Tüpler iş yerine sağlam ve her türlü testten geçirilmiş olarak teslim edilecektir.
6. Ayrıca firmaya nakliye ücreti ödenmeyecektir. Tüpler koruyucu kapakları takılı olarak idarenin belirleyeceği yerde teslim edilecek ve teslim alınacaktır.
7. Hastanenin ihtiyacı olan azot protoksit gazı miktarı hafta sonu tatili ve diğer resmi tatillerde ikmali aksatmaksızın yapılacaktır. Tüplerin taşınması esnasında meydana gelebilecek arızaların onarımı yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
8. Medikal gaz tüpleri TS 1169 "Çelik Çekme Dikişsiz Tüpler" standardına uygun olarak imal edilmiş olmalı ve halen kullanılmakta olan tüplerin TS 7450'ye uygun test ve bakımları yapılacaktır. Yüklenici firmalar bu standartlarla ilgili Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nca verilmiş bulunan yetki belgesini ihale komisyonuna ibraz edecektir.
9. Tüp rengi TS 1169 standardına göre gri ral 5002 TS 3402 "Medikal Gaz Tüplerinin İşaretlenmesi" ile ilgili standart çerçevesinde tüp tabanından 2/3 yükseklikli beyaz boya ile çevresel olarak 5 cm eninde beyaz şerit yapılmalıdır. Yapılan şerit içerisinde gri renkte "N₂O" yazılmalıdır. (Boya işlemi hastane idaresine ait tüplere de yapılacaktır.)
10. Tüplerin contaları yüklenici firma tarafından temin edilecektir.
11. Tüplerin üzerine gazların cinsini bildirir şekilde etiket konulacak, tüplerin üzerinde imal yılı, üretici firma adı, test basıncı, dolum basıncı ve son test tarihi açık şekilde yazılacaktır.
12. Teslim edilen tüplerin pim-indeks sistemi olmalıdır. Başka bir sistemin başlığı ile (O₂-CO₂ vs.) uyum göstermemelidir.
13. Teslim edilen tüpler kurumda kurulu sistemler ile uyumlu olmalıdır.
14. Yüklenici firma Sağlık Bakanlığı'ndan medikal amaçlı azot protoksit gazı üretme izin belgesine haiz olacak ve ihaleye iştirak ettiğinde ibraz edecektir. Yüklenici firma direk üretici değil de bayi ise bayisi bulunduğu firmanın Sağlık Bakanlığı'ndan almış olduğu medikal amaçlı azot protoksit gazı dolumu izin belgesini ibraz edecektir. Ayrıca bayi, halen bağlı bulunduğu üretici firmanın yetkili bayisi olduğuna dair bir yazıyı ibraz edecektir.
15. Medikal gazlar, ISO 9001, ISO 9002, AQAP 120 kalite güvence sistemlerinden herhangi birine sahip kuruluşlarca imal edilmiş olacak ve iş bu kalite güvence belgesi yüklenici firma tarafından ihale komisyonuna ibraz edilecektir.
16. Yüklenici firma medikal gaz imalatında yasal olarak zorunlu olan ve sağlık Bakanlığı'nca verilmiş bulunan mesul müdürlük belgesini ihale komisyonuna ibraz edecektir.
17. Boyası eskimiş, yıpranmış, paslanmış, darbeye maruz kalmış deforme olmuş tüplerle gaz teslimi yapılmayacaktır. Boyanması gereken tüpler firma tarafından boyanacaktır.
18. Firma söz konusu tüpler için, telefonla siparişi müteakip en geç 5 (beş) saat içerisinde teslimat yapacaktır.
19. Yedekleme amacıyla idarelerce talep edildiği takdirde talep edilen miktar kadar tüp ayrıca getirilecektir.

Uzm. Dr. Seçil KIRITOĞLU
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı
Erdemli Devlet Hastanesi
Dip. No: 83302

Uzm. Dr. Haniye ÜSLU
Erdemli Devlet Hastanesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı
Dip. No: 131357